

台電花東供電區營運處 變電組

聯絡人:陳瑞麟經理

電話:03-8230023-230 0919-238768

主旨:有關 106 年 3 月 29 日 10 時 20 分 6 萬 9 千伏特光華~華紙、東華線事故跳脫停電案，造成貴用戶不便深感歉意，詳如說明。

說明:

- 一、106 年 3 月 29 日 10 時 20 分 6 萬 9 千伏特光華~華紙、東華線跳脫停電事故，經巡視結果發現光華二次變電所至華紙、東華 M2~M3 間 S 相電纜擊穿故障所致，本處已緊急調料及調派搶修人力，搶修材料已由雲林縣運送本處途中，目前已先行進行故障搶修前置作業，目標預定 3 月 31 日下班前搶修完成恢復正常供電。
- 二、本公司已積極執行搶修及緊急處置中，對於本次事故造成貴用戶不便，台電公司深感歉意。

